



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Калининградской области
(Управление Роспотребнадзора по Калининградской области)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в
Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 28

«28» марта 2025 г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в
Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Калининградской области в Зеленоградском, Светлогорском,
Балтийском районах и Светловском городском округе Широной Анной Германовной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СВЕТЛОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» ДЕТСКИЙ САД № 2 «СВЕТЛЯЧОК», ОГРН 1023902095975,
ИНН 3913006150, АДРЕС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА: 238340, КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. СВЕТЛЫЙ, УЛ. ТЕЛЬМАНА, Д. 3

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- пункта 2.5.2, 2.5.3 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодёжи» - в группах № 5 подготовительной, № 1 1-ой младшей, № 3 старшей покрытие
полов - линолеум имеет множественные дефекты и повреждения; в овощехранилище (в
отдельно стоящем строении) протекает крыша, нарушена внутренняя отделка – полы,
стены и потолки с дефектами покрытия, повреждениями и следами протекания, что не
позволяет провести влажные уборки помещений с применением моющих и
дезинфицирующих средств;

- пункта 18, пункта 83 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические
требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.11.6. раздела II СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи», согласно экспертному заключению Филиала

*Вх. № 54
от 28.03.2025*

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в городе Зеленоградск» № М.310.307.К.П.25 от 20.03.2025 по протоколу испытаний от 19.03.2025 № 39-00-25/01461-25 образца «0,2% раствор Бриллиантовый свет», № 39-00-25/01464-25 от 19.03.2025 образца «Концентрат «Бриллиантовый свет», проведенных АИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области в городе Зеленоградск» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511006), отобранного 17.03.2024 в МАДОУ МО «СГО»-д/с № 2 «Светлячок» установлено, что фактическая концентрация рабочего раствора, установленная лабораторным путём, составила от 0,51% до 0,56%, что не соответствует заявленной концентрации рабочего раствора - 0,2%;

- пункта 3.1.2 раздела III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» полы из дерева теневых навесов групп 2-я средняя, 2-я младшая, подготовительная с дефектами и повреждениями - прогнили доски;

- пункта 2.8.9 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» потолочные светильники в физкультурном зале с перегоревшими и неисправными (моргающими) лампами

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь статьёй 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» **и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Привести в соответствии с требованиями пунктов 2.5.2, 2.5.3. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» внутреннюю отделку покрытия пола в группах № 5 подготовительной, № 1 1-ой младшей, № 3 старшей; в овощехранилище внутреннюю отделку пола, стен и потолка и выполнить материалами, допускающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок: до 26.12.2025

2. Оборудовать в соответствии с требованиями пункта 3.1.2 раздела III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» теневые навесы групп 2-я средняя, 2-я младшая, подготовительная полами из дерева без дефектов и повреждений.

Срок: до 26.12.2025

3. Обеспечить выполнение пункта 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» в части приготовления рабочего раствора дезинфицирующего средства «Бриллиантовый свет» в соответствии с Инструкцией по применению перед непосредственным его применением с контролем соответствия заданной концентрации.

Срок: до 26.12.2025

4. Привести в соответствии с требованиями пункта 2.8.9 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» потолочные светильники в физкультурном зале с последующим производственным контролем уровня искусственной освещенности.

Срок: до 26.12.2025

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» ДЕТСКИЙ САД № 2 «СВЕТЛЯЧОК»

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе по адресу: 238340, Калининградская область, г. Светлый, ул. Калининградская, д. 21 тел./факс 84015234498 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «08» января 2026 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

А.Г. Широнова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «28» 03 2025 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
